



91-05
O-VC125-C2.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		10HPx4P	2 個 PCS
2	入風口網	Fan Guard	ST.S		2 組 SET
3	離心式風車	Centrifugal Fans	H.D.G.S	LCF560T2	2 組 SET
4	水盤	Water Basin	F.R.P.		2 組 SET
5	檢視門	Access Door	F.R.P.		2 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P.		2 組 SET
7	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
8	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	2 支 PCS
9	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	2 支 PCS
10	自動補給水管	Automatic Filler	H.D.G.S	1 B	2 支 PCS
11	手動補給水管	Quick Filler	H.D.G.S	1 B	2 支 PCS
12	溢水管	Overflow	H.D.G.S	2 B	2 支 PCS
13	排水管	Drain	ST.S	2 B	2 支 PCS
14	擋水器	Eliminator	P.V.C.		2 組 SET
15	液位計	Level gauge	P.V.C.	3/4B	2 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
3. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 2850 kg		運轉重量 Operating Weight : 6050 kg	
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C		風量 Air Volume : 750 M ³ /MIN/CELL	
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C		水量 Water Flow : 3250 l/min	
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C		冷卻能力 Cooling Capacity : 975000 Kcal/HR	
設計基準 Design Condition			
變更號碼	日 期	變 更	核 對 核 准 記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LVC-1012C-C2		
	外觀圖 OUTLINE VIEW		
核 定	蕭 健 明		MM 1 / 50 108. 11 .22
校 對	潘 信 宏	製 圖 邱 栢 山	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			91-093-7882