



91-04
O-VC225.DWG

| 項 | 名 | 稱 | 材 質 | 尺 寸 | 件數 |
|----|-------------|------------------------|---------|---------------|------------|
| | Description | | M.T | Specification | Q'ty |
| 1 | 馬達 | Fan Motor | | 20HPx4P | 1 個 PCS |
| 2 | 入風口網 | Fan Guard | ST.S | | 1 組 SET |
| 3 | 離心式風車 | Centrifugal Fans | H.D.G.S | LCF710T | 2 組 SET |
| 4 | 水盤 | Water Basin | F.R.P. | | 1 組 SET |
| 5 | 檢視門 | Access Door | F.R.P. | | 1 組 SET |
| 6 | 本體 | Casing | F.R.P. | | 1 組 SET |
| 7 | 散熱片 | Filling | P.V.C. | | 1 組 SET |
| 8 | 溫水入管 | Inlet Pipe Connection | H.D.G.S | 8 B | 1 支 PCS |
| 9 | 冷水出管 | Outlet Pipe Connection | H.D.G.S | 8 B | 1 支 PCS |
| 10 | 自動補給水管 | Automatic Filler | H.D.G.S | 1 1/2 B | 1 支 PCS |
| 11 | 手動補給水管 | Quick Filler | H.D.G.S | 1 1/2 B | 1 支 PCS |
| 12 | 溢水管 | Overflow | H.D.G.S | 2 B | 1 支 PCS |
| 13 | 排水管 | Drain | ST.S | 2 B | 1 支 PCS |
| 14 | 擋水器 | Eliminator | P.V.C. | | 1 組 SET |
| 15 | 液位計 | Level gauge | P.V.C. | 3/4B | 1 組 SET |

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
3. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

| | | | | | |
|--|------------------|--|-----|-------|---------------------|
| 冷卻塔空重 Dry weight : 1900 kg | | 運轉重量 Operating Weight : 4100 kg | | | |
| 荷重 Loading Data | | | | | |
| 外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C | | 風量 Air Volume : 1300 M ³ /MIN | | | |
| 出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C | | 水量 Water Flow : 2925 l/min | | | |
| 入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C | | 冷卻能力 Cooling Capacity : 877500 Kcal/HR | | | |
| 設計基準 Design Condition | | | | | |
| 變更號碼 | 日 期 | 變 更 | 核 對 | 核 准 | 記 事 NOTE |
| 圖 名 TITLE | LVC-1022C | | | | |
| | 外觀圖 OUTLINE VIEW | | | | |
| 核 定 | 蕭 健 明 | | | | MM 1 / 40 108·11·22 |
| 校 對 | 潘信安 | | 製 圖 | 邱 栢 山 | 圖 號 DWG NO. |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | 91-093-7878 |