



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		60HPx4P	3 個 PCS
2	入風口網	Fan Guard	ST.S		3 組 SET
3	離心式風車	Centrifugal Fans	H.D.G.S	FDA900X	6 組 SET
4	水盤	Water Basin	F.R.P.		3 組 SET
5	檢視門	Access Door	F.R.P.		3 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P.		3 組 SET
7	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組 SET
8	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	3 支 PCS
9	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	3 支 PCS
10	自動補給水管	Automatic Filler	H.D.G.S	2 B	3 支 PCS
11	手動補給水管	Quick Filler	H.D.G.S	2 B	3 支 PCS
12	溢水管	Overflow	H.D.G.S	2 B	3 支 PCS
13	排水管	Drain	ST.S	2 B	3 支 PCS
14	擋水器	Eliminator	P.V.C.		3 組 SET
15	液位計	Level gauge	P.V.C.	3/4B	3 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
3. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight :12875 kg		運轉重量 Operating Weight : 30265 kg				
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C		風量 Air Volume :2600M <sup>3</sup> /MIN/CELL				
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C		水量 Water Flow : 19500 l/min				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C		冷卻能力 Cooling Capacity :5850000 Kcal/HR				
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LVC-1050C-C3					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明				MM	1 /110 108.11.22
校對	潘信安		製圖	邱栢山	圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-123-1674	