



註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。

100-09
O-H150-C4.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		5HPX4P	4 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-037A-RH	4 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		4 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		4 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-170	4 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		4 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		4 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	4 B	8 支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	4 支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 B	4 支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 B	4 支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重 Dry weight : 3460 kg		運轉重量 Operating Weight : 10260 kg					
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 27 °C		風量 Air Volume: 995 M ³ /MIN/CELL					
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C		水量 Water Flow: 7800 I/MIN					
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C		冷卻能力 Cooling Capacity : 2340000Kcal/HR					
設計基準 Design Condition							
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事	NOTE	
圖 名 TITLE	LRC-N-150-C4						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定	蕭健明				MM	1 / 80	107.04.03
校對	潘信宏		製圖	陳彥鈞	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-113-9953		

B5-15-39