



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		2HPx14P(60Hz) 2HPx12P(50Hz)	2 個 PCS
3	馬達架	Motor Frame	HDGS		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	HDGS		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	2 組 SET
6	散熱片	Filling	PVC		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	HDGS		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	HDGS	3 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	HDGS	4 B	2 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	3/4 B	2 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	3/4 B	2 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S.	2 B	2 支 PCS

UNIT：1 SET

- Abbrev.：1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C.：Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S：Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P.：Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark：(*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Day Weight: 1320 kg				運轉重量Operating Weight: 3780 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27 °C				風量 Air Volume: 560M ³ /MIN/CELL				
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Floe: 2080 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力Cooling Capacity: 624000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LRC-N-80-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定						MM	1 / 60	101• 09• 01
校 對			製 圖	吳建志		圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-9936		