



| 項 | 名 | 稱 | 件 | 號 | 重 | 量 | 材 | 質 | 尺 | 寸 | 件 | 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |

註:

1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員.
5. (*) 設計基礎台高度, 可依主管管徑調整高度.

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS. (SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.
5. (*) THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

| | | | | | | | |
|--|----------------|----|----|-----|-------------|---------|-----------|
| 變更號碼 | 日期 | 變更 | 校對 | 核准 | 記 事 NOTE | | |
| 圖 名 TITLE | LRC-N-350-C2 | | | | | | |
| | 基礎圖 FOUNDATION | | | | | | |
| 核定 | 蕭健明 | | | | MM | 1 / 100 | 107.01.11 |
| 校對 | 黃信宏 | | 製圖 | 陳彥鈞 | 圖 號 DWG NO. | | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | 31-114-0217 | | |

102-03
B-SAS-350-C2.DWG

c5-2-7