



註: 1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一.

項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
	Description		M.T	Specification		Q'ty
1	馬達	Fan Motor		20HPx6P		3 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150BL		3 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			3 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			3 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-360		3 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.			3 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			12 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.			3 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S			2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.			6 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	12 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	6 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	6 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支 PCS
UNIT : 1 SET						
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵						
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast 鋁合金						
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼						
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.						
註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重Dry weight :12800 kg			運轉重量Operating Weight : 33800 kg			
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃			風量 Air Volume :4000M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃			水量 Water Flow : 27300 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃			冷卻能力Cooling Capacity :8190000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LRC-N-700-C3					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定					MM	1 / 120 102・10・1
校 對			製 圖	陳 建 宏	圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				31-123-1806		