



出入水管以管牙接合(外牙,PT)  
材質 H.D.G.S



"A" VIEW



(Filling Detail)  
散熱材疊放說明

ø14\*5 基礎螺栓孔  
Holes For Anchor Bolt

REMARK: 註:

1. HDGS: Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C: Aluminum Alloy Cast. 鋁合金
3. ST.S: Stainless Steel. 不銹鋼

134-02  
O-ABS80.DWG

| 項    | 名           | 稱                 | 材質      | 規範            | 件數      |
|------|-------------|-------------------|---------|---------------|---------|
| Item | Description |                   | M.T     | Specification | Qt'y    |
| 1    | 馬達          | Fan Motor         |         | 2HP*8P        | 1 個/pcs |
| 2    |             |                   |         |               |         |
| 3    | 馬達架         | Motor Frame Ass'y | H.D.G.S |               | 1 座/set |
| 4    | 風扇          | Fan               | A.C.    | LSF-120       | 1 組/set |
| 5    | 出風口網        | Fan Guard         | H.D.G.S |               | 1 組/set |
| 6    | 本體          | Casing            | F.R.P   |               | 4 片/pcs |
| 7    | 檢點窗         | Hand Hole         | E.V.A   |               | 1 個/pcs |
| 8    | 噴頭          | Sprinkler Head    | A.C.    | LSH-100       | 1 座/set |
| 9    | 噴水管         | Sprinkler Pipe    | P.P.    |               | 4 支/pcs |
| 10   | 擋水器         | Eliminator        | C.P.V.C |               | 1 組/set |
| 11   | 分管吊具        | Tension Device    | H.D.G.S |               | 4 組/set |
| 12   | 中心管         | Stand Pipe        | H.D.G.S |               | 1 支/set |
| 13   | 散熱材         | Filling           | ABS     |               | 1 組/set |
| 14   | 中心管束        | Stopper or Column | H.D.G.S |               | 1 組/set |
| 15   | 散熱材支持架      | Filling Supportor | H.D.G.S |               | 1 組/set |
| 16   | 中間腳         | Casing Supportor  | H.D.G.S |               | 6 支/pcs |
| 17   | 入風口網        | Inlet Louver      | P.V.C   |               | 1 組/set |
| 18   |             |                   |         |               |         |
| 19   | 水盤          | Water Basin       | F.R.P   |               | 5 片/pcs |
| 20   | 水槽          | Water Sump        | F.R.P   |               | 1 個/pcs |
| 21   | 扶梯          | Ladder            | H.D.G.S |               | 1 座/set |
| 22   | 濾水網         | Strainer          | ST.S    |               | 1 個/pcs |

|  |                                       |            |                         |                  |                         |
|--|---------------------------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 排水管  | Drain                                 | 50A( 2 B)  | 溢水管                     | Over Flow        | 25A( 1 B)               |
| 冷水出管                                       | Outlet                                | 100A( 4 B) | 手動給水管                   | Quick Filler     | 25A( 1 B)               |
| 溫水入管                                       | Inlet                                 | 100A( 4 B) | 自動給水管                   | Automatic filler | 20A(3/4B)               |
| 配管   |                                       |            | Pipe Connections        |                  |                         |
| 冷卻塔空重                                      | Dry Weight                            | 627kgs     | 運轉時全重                   | Operating Weight | 1247kgs                 |
| 荷重   |                                       |            | Loading Data            |                  |                         |
| 外氣溼球溫度                                     | Ambient Wetbulb                       | 27°C       | 風量                      | Air Volume       | 540 M <sup>3</sup> /MIN |
| 出水溫度                                       | Outlet Water Temp                     | 35°C       | 水量                      | Water Flow       | 640 L /MIN              |
| 入水溫度                                       | Inlet Water Temp                      | 50°C       | 冷卻能力                    | Cooling Capacity | KCAL/HR                 |
| 設計基準                                       |                                       |            | Design Condition 576000 |                  |                         |
| 變更號碼                                       | 日期                                    | 變更者        | 核准者                     | 記事               | NOTE                    |
| 圖名<br>TITLE                                | LBC-ABS-80                            |            |                         |                  |                         |
|  | 冷卻塔組合圖<br>Cooling Tower Ass'y Drawing |            |                         |                  |                         |
| 核定   |                                       | 設計         |                         | MM               | 1 / 30 113·06 ·24       |
| 校對   |                                       | 製圖         |                         | 圖號               | DWG NO.                 |
| 良機實業股份有限公司<br>LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. |                                       |            |                         | 11-163-8710      |                         |