



項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		40HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Belt Reducer		VBA-300	1 座/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	H.D.G.S		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-430	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		16 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-300	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.P.		10 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	C.P.V.C		1 組/set
11	分管吊具	Tension Device	H.D.G.S		10 組/set
12	中心管	Stand Pipe	H.D.G.S		1 支/set
13	散熱材	Filling	ABS		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	H.D.G.S		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	H.D.G.S		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	H.D.G.S		8 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳	Frame Ass'y	H.D.G.S		1 組/set
19	水盤	Water Basin	F.R.P		16 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	H.D.G.S		1 座/set
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs
23	水盤支助架	Basin Supportor	H.D.G.S		16 支/pcs

排水管	Drain	80 A( 3 B)	溢水管	Over Flow	100A( 4B )
冷水出管	Outlet	300 A( 12 B)	手動給水管	Quick Filler	50A( 2B )
溫水入管	Inlet	300 A( 12 B)	自動給水管	Automatic filler	50A( 2B )
配管			Pipe Connections		
冷卻塔空重			Dry Weight 8704 kgs		
運轉時全重			Operating Weight 16304 kgs		
荷重			Loading Data		
外氣濕球溫度			Ambient Wetbulb 27℃		
風量			Air Volume 6200 M <sup>3</sup> /MIN		
出水溫度			Outlet Water Temp 35℃		
水量			Water Flow 6400 L /MIN		
入水溫度			Inlet Water Temp 50℃		
冷卻能力			Cooling Capacity KCAL/HR		
設計基準			Design Condition 5,760,000		
變更號碼	日期	變更者	核准者	記事 NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-ABS-800				
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				
核定		設計		MM	1 / 65
校對		製圖		113.06	24
				圖 號	DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-163-8724	