


項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件數

ø1/2"×12支,基礎螺栓  
ø1/2"×12PCS,ANCHOR BOLT



A-A SECTION S=1/20

- 註: 1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.  
2. 基礎台高度之平面,水平公差為±2mm  
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.  
4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,  
請洽本公司業務人員.

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION  
THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).  
2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS ±2mm.  
3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL  
ISOLATOR AND WATER PROOF.  
4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION,  
FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR  
LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼	日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCC-S-100-C2						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	戴志璜			呂 理 智	MM	1 / 60	106·11·20
校 對	楊懷誌		製 圖	楊宏森	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-174-0265		

142-01  
B-LCCS100C2.DWG