



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		2HPx14P	2 個 PCS
3	馬達架	Motor Frame	ST.S.		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	ST.S.		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-120	2 組 SET
6	散熱片	Filling	PVC		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		4 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	ST.S.		1 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		2 個 PCS
* 11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	HDGS	3 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	HDGS	4 B	2 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	3/4 B	2 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	3/4 B	2 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	2 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S.	2 B	2 支 PCS
17	散熱片蓋板	Filling Cover	P.V.C.		2 組 SET

UNIT: 1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Day Weight: 1380 kg				運轉重量Operating Weight: 3840 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27 °C				風量 Air Volume:560 M ³ /MIN/CELL				
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Floe: 1768 LPM				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力Cooling Capacity: 530400Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LPC-60-4W-C2						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 60	113•07•04
校 對			製 圖			圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						(防白煙)		