



REMARK : 註
1.HDGS :Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵
2. A.C :Aluminum Alloy Cast. 鋁合金

47-07
0-BC30.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		1HP*6P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/pcs
4	風扇	Fan	ABS	LSF-080	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P		4 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-065	1 座/pcs
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		4 片/pcs
11					
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/pcs
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	A.C		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	Nylon		4 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		1 片/pcs
20					
21					
22	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs
23					
24					

排水管 Drain	50A(2 B)	溢水管 Over Flow	25A(1 B)	
冷水出管 Outlet	65A(2 1/2B)	手動給水管 Quick Filler	15A(1/2B)	
溫水入管 Inlet	65A(2 1/2B)	自動給水管Automatic Filler	15A(1/2B)	
配管 Pipe Connections				
冷卻塔空重 Dry Weight	101kgs	運轉時全重Operating Weight	547kgs	
荷重 Loading Data				
外氣溼球溫度Ambient Wetbulb	27℃	風量 Air Volume	240 M ³ /MIN	
出水溫度 Outlet Water Temp	32℃	水量 Water Flow	390 L /MIN	
入水溫度Inlet Water Temp	37℃	冷卻能力Cooling Capacity	KCAL/HR	
設計基準 Design Condition 117000				
變更號碼	日期	變更者	核准者	記 事 NOTE
圖 名 TITLE	LBC-30			
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing			
核定		設 計		MM 1 / 20 113・ 01・ 11
校 對		製 圖	陳祐宇	圖 號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-973-1570