



REMARK : 註  
1.HDGS :Hot Dip Galvanized Steel. 熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C :Aluminum Alloy Cast. 鋁合金

04-02  
0-LN30.DWG

項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		1HP*10P	1 個/pcs
2					
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	ABS	LSF-080	1 組/set
5					
6	本體	Casing	F.R.P		4 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	Nylon	LSH-065	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		4 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		4 片/pcs
11					
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/set
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	A.C		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	Nylon		4 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18					
19	水盤	Water Basin	F.R.P		1 片/pcs
20					
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	P.P.		1 個/pcs
23					
24	消音毯	Drip Eliminator	Nylon		1 組/set

排水管 Drain	50A( 2 B)	溢水管 Over Flow	25A( 1 B)
冷水出管 Outlet	65A(2 1/2B)	手動給水管 Quick Filler	15A(1/2B)
溫水入管 Inlet	65A(2 1/2B)	自動給水管 Automatic Filler	15A(1/2B)
配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	143 kgs	運轉時全重 Operating Weight	589kgs
荷重 Loading Data			
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb	27℃	風量 Air Volume	240 M <sup>3</sup> /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32℃	水量 Water Flow	390 L /MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37℃	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準 Design Condition			117,000
變更號碼	日期	變更者	核准者
圖名 TITLE		LBC-LN-30 冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing	
核定		設計	
校對		製圖	陳祐宇
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.		圖號 DWG NO. PL-11-822-6891	