



項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description	M.T	Specification	Qt'y	
1	馬達 Fan Motor		10HPx6P	1 個/pcs	
2	減速機 Belt Reducer		VBA-075-BL	1 座/set	
3	馬達架 Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set	
4	風扇 Fan	A.C	LSF-300	1 組/set	
5	出風口網 Fan Guard	HDGS		1 組/set	
6	本體 Casing	F.R.P		8 片/pcs	
7	檢點窗 Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs	
8	噴頭 Sprinkler Head	A.C	LSH-200	1 座/set	
9	噴水管 Sprinkler Pipe	P.V.C		6 支/pcs	
10	擋水器 Eliminator	F.R.P		6 片/pcs	
11	分管吊具 Tension Device	HDGS		6 組/set	
12	中心管 Stand Pipe	P.V.C		1 支/set	
13	散熱材 Filling	P.V.C		1 組/set	
14	中心管束 Stopper or Column	HDGS		1 組/set	
15	散熱材支持架 Filling Supportor	HDGS		1 組/set	
16	中間腳 Casing Supportor	HDGS		8 支/pcs	
17	入風口網 Inlet Louver	P.V.C		1 組/set	
18	鐵腳 Frame Ass'y	HDGS		4 組/set	
19	水盤 Water Basin	F.R.P		8 片/pcs	
20	水槽 Water Sump	F.R.P		1 個/pcs	
21	扶梯 Ladder	HDGS		1 座/set	
22	濾水網 Strainer	ST.S		1 個/pcs	
23					
24					
25	消音毯 Drip Eliminator	Nylon		1 組/set	
26	出風導口裝置 Air Outlet Silencer	F.R.P		1 組/set	

排水管 Drain	50A(2 B)	溢水管 Over Flow	50A(2 B)
冷水出管 Outlet	200A(8 B)	手動給水管 Quick Filler	32A(1-1/4B)
溫水入管 Inlet	200A(8 B)	自動給水管 Automatic filler	32A(1-1/4B)
配管 Pipe Connections			
冷卻塔空重 Dry Weight	1936kgs	運轉時全重 Operating Weight	5093kgs
荷重 Loading Data			
外氣溼球溫度 Ambient Wetbulb	27°C	風量 Air Volume	2,200M ³ /MIN
出水溫度 Outlet Water Temp	32°C	水量 Water Flow	4,550L /MIN
入水溫度 Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力 Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準 Design Condition 1,365,000			
變更號碼	日期	變更者	核准者
圖名 LBC-LN-350			
圖名 TITLE 冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing			
核定	蕭健明	設計	
校對	蕭健明	製圖	陳立哲
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			
11-033-0015			