



| 項 | 名 | 稱 | 件 | 號 | 重 | 量 | 材 | 質 | 尺 | 寸 | 件數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | |



- 註：1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。
 2. 基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$ 。
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,
 請洽本公司業務人員。

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
 2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
 3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
 4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

| | | | | | | | |
|--|----------------|----|-----|-----|-------------|--------|-------------|
| 變更號碼 | 日期 | 變更 | 校對 | 核准 | 記 事 NOTE | | |
| 圖 名 TITLE | LVC-1022C | | | | | | |
| | 基礎圖 FOUNDATION | | | | | | |
| 核 定 | 蕭 健 明 | | | | MM | 1 / 40 | 107. 01. 11 |
| 校 對 | 潘信安 | | 製 圖 | 陳彥鈞 | 圖 號 DWG NO. | | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | 91-094-7778 | | |

90-09
B-VC-225.DWG

F4-10-19