



110-06  
O-VC350.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		40HPx4P	1 個 PCS
2	入風口網	Fan Guard	ST.S		1 組 SET
3	離心式風車	Centrifugal Fans	H.D.G.S	FDA800X	2 組 SET
4	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
5	檢視門	Access Door	F.R.P.		1 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
7	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
8	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	1 支 PCS
9	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	1 支 PCS
10	自動補給水管	Automatic Filler	H.D.G.S	1 1/2 B	1 支 PCS
11	手動補給水管	Quick Filler	H.D.G.S	1 1/2 B	1 支 PCS
12	溢水管	Overflow	H.D.G.S	2 B	1 支 PCS
13	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
14	擋水器	Eliminator	P.V.C.		1 組 SET
15	液位計	Level gauge	P.V.C.	3/4B	1 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
3. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 2800 kg		運轉重量 Operating Weight : 6585 kg					
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C		風量 Air Volume : 1850 M <sup>3</sup> /MIN					
出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C		水量 Water Flow : 4550 l/min					
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C		冷卻能力 Cooling Capacity: 1365000 Kcal/HR					
設計基準 Design Condition							
變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LVC-1035C						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核 定	蕭 健 明				MM	1 / 50	108·11·22
校 對	潘信安		製 圖	邱 栢 山	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-123-1666		