



項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數



- 註: 1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。  
2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$ 。  
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。  
4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員。  
5. (\*) 設計基礎台高度, 可依主管管徑調整高度。

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).  
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .  
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.  
4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.  
5. (\*) THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

變更號碼	日期	變更	校對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LRC-N-125-C2						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蕭健明				MM	1 / 50	107.01.11
校 對	潘信安		製 圖	陳彥鈞	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					31-114-0182		

102-01  
B-H125C2.DWG

B5-1-32