



註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		7 1/2HPx4P	4 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		HBA-055C-RH	4 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		4 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		4 組 SET
5	風扇	Fan	AC	LSF-200	4 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		4 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		4 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	8 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	4 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS

UNIT：1 SET

- Abbrev.：1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C.：Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S：Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P.：Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

Remark：(\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.  
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight : 4180 kg				運轉重量Operating Weight : 12380 kg				
荷重 Loading Data								
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量Air Volume : 1540M <sup>3</sup> /MIN/CELL				
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量Water Flow : 11700 l/min				
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity: 3510000Kcal/HR				
設計基準 Design Condition								
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LRC-N-225-C4						
		外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定						MM	1 / 80	102・10・1
校對				製圖	陳建宏	圖 號		DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-113-9968		