



20	均量散水頭	METERING ORIFICE	P.P.	2 組 SET	項 名	件 號	材 質	尺 寸	件數
					Description	Parts No.	M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor						60HPx4P	2 個 PCS
2	減速機	Gear Reducer						AMARILLO-135	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame					H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard					H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan					A.C.	MOORE-ø3580	2 組 SET
6	散熱片	Filling					P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box					F.R.P.		16 個 PCS
8	風胴	Fan Stack					F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder					H.D.G.S		2 組 SET
10	水道式水槽	Water Sump					F.R.P.		2 組 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection					P.V.C. H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection					H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler					NYLON	2 B	4 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler					NYLON	2 B	4 支 PCS
15	溢水管	Overflow					NYLON	2 B	4 支 PCS
16	排水管	Drain					ST.S	2 B	4 支 PCS
17	欄杆	Handrail					HDGS		1 組 SET
18	擋水器	Eliminator					PVC		2 組 SET
19	護欄	Cage					HDGS		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

UNIT : 1 SET

冷卻塔空重Dry weight : 18000 kg					運轉重量Operating Weight : 47400 kg		
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29 °C					風量 Air Volume:7700 M ³ /MIN/CELL		
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C					水量 Water Flow : 26916 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C					冷卻能力Cooling Capacity : Kcal/HR/SET		
設計基準 Design Condition 8074800							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LRC-N-1400-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明					MM	1 / 120 110・9・27
校對	李俞鴻		製圖	陳建宏		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						138-03 A60-N1400C2.DWG 31-173-9518	