




項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數



B-B SECTION S=1/20



A-A SECTION S=1/20

- 註: 1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
2. 基礎台高度之平面,水平公差為±2mm
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,
請洽本公司業務人員.

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).
2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS ±2mm.
3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LUC-1020C-C2						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蕭健明				MM	1 / 80	107.06.28
校 對	李命濤	製 圖	李 忠 霖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-114-10117		

101-08
B-LUC1020CC2.DWG

F6-10-10