



項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數



- 註: 1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
 2. 基礎台高度之平面, 水平公差為 $\pm 2\text{mm}$
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員.

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).
 2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS $\pm 2\text{mm}$.
 3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
 4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LDC-N-100-C5						
		基礎圖 FOUNDATION						
核定	蕭健明					MM	1 / 80	106. 5 . 5
校對	潘信安		製圖	陳建宏		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						103-05 B-LDCN100C5.DWG 81-114-0409		

C/-2-10