



項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數



- 註：1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。  
2. 基礎台高度之平面,水平公差為 $\pm 2\text{mm}$   
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。  
4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,請洽本公司業務人員。

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).  
2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .  
3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.  
4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼	日期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LDC-N-125-C2						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蕭健明				MM	1 / 50	106. 5 . 5
校 對	潘信安		製 圖	陳 建 宏	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					103-06 B-LDCN125C2.DWG 81-114-0411		

C/-2-12