項	名　　稱	件　　號	重　　量	材 質	尺　　寸	件數





A–A' SECTION S=1/25

註: 1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考.
2. 基礎台高度之平面,水平公差為±2mm
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.
4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,
請洽本公司業務人員.

REMARK:
1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).
2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS ±2mm.
3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION , PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼	日 期	變 更	核 對	核 准	記　　事 NOTE
圖 名 TITLE	LDC–N–300–C2				
	基 礎 圖 FOUNDATION				
核 定	蕭健明				MM 1 / 60 106・5・5
校 對	潘信安	製 圖	陳 建 宏		圖　　號 DWG NO.
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					103–07 B–LDCN300C2.DWG 81–114–0436

c1-2-42