


項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件	數




- 註：1. 本基礎台及尺寸,僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。
2. 基礎台高度之平面,水平公差為±2mm
3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。
4. 若需安裝避震器及防震鐵架,基礎施作注意事項,
請洽本公司業務人員。

REMARK:

- 1.THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS(SPRING MOUNTS).
2.THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS ±2mm.
3.THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.
4.THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION , PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

ø3/8"×5支, 基礎螺栓
ø3/8"×5PCS,ANCHOR BOLT



A-A SECTION S=1/10

變更號碼		日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE		LBC-SLN-50						
		基礎台詳細圖 FOUNDATION DETAIL						
核 定						MM	1 / 20	107° 11' 05"
校 對			製 圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						B-BC80		