



91-04  
O-VC100.DWG

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		10HPx4P	1 個 PCS
2	入風口網	Fan Guard	ST.S		1 組 SET
3	離心式風車	Centrifugal Fans	H.D.G.S	LCF500C2	1 組 SET
4	水盤	Water Basin	F.R.P.		1 組 SET
5	檢視門	Access Door	F.R.P.		1 組 SET
6	本體	Casing	F.R.P.		1 組 SET
7	散熱片	Filling	P.V.C.		1 組 SET
8	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	1 支 PCS
9	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	1 支 PCS
10	自動補給水管	Automatic Filler	H.D.G.S	1 B	1 支 PCS
11	手動補給水管	Quick Filler	H.D.G.S	1 B	1 支 PCS
12	溢水管	Overflow	H.D.G.S	2 B	1 支 PCS
13	排水管	Drain	ST.S	2 B	1 支 PCS
14	擋水器	Eliminator	P.V.C.		1 組 SET
15	液位計	Level gauge	P.V.C.	3/4B	1 組 SET

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
3. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry weight : 1125 kg				運轉重量 Operating Weight : 1920 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27 °C				風量 Air Volume : 620 M <sup>3</sup> /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 1300 l/min			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity : 390000 Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LVC-1010C					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定	蕭 健 明				MM	1 / 40	108・11・22
校 對	潘信榮		製 圖	邱 栢 山	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-093-7873		