



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		50HPx4P	2 個 PCS
2	減速機	Gear Reducer		LGDG-370	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	MOORE-ø3580	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		16 個 PCS
8	風胴	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水道式水槽	Water Sump	F.R.P.		2 組 PCS
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	P.V.C. H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS
17	欄杆	Handrail	HDGS		1 組 SET
18	擋水器	Eliminator	PVC		2 組 SET
19	護欄	Cage	HDGS		2 組 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. : Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

UNIT : 1 SET

冷卻塔空重Dry weight : 17400 kg					運轉重量Operating Weight : 46800 kg		
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29 °C				風量 Air Volume:6600 M ³ /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Flow : 23070 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力Cooling : Capacity Kcal/HR/SET			
設計基準 Design Condition 6921000							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LRC-N-1200-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明				MM	1 /120	106 05 03
校對	李金鴻		製圖	陳渝瑋	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					138-03 A60-N1200C2.DWG 31-173-9515		