

19	護欄	Cage	H.D.G.S.	2 組
20	均量散水頭	METERING ORIFICE	P.P	3 組

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		75HPx4P	3 個
2	減速機	Gear Reducer		Amarillo-155	3 座
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		3 組
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		3 組
5	風扇	Fan	A.C.	Moore-ø4250	3 組
6	散熱片	Filling	P.V.C.		3 組
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		24 個
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		3 組
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組
10	水道式水槽	Water Sump	F.R.P.		3 組
11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	P.V.C. H.D.G.S	12 B	6 支
12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	12 B	6 支
13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	6 支
14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	6 支
15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	6 支
16	排水管	Drain	ST.S	2 B	6 支
17	欄杆		HDGS		1 組
18	擋水器		PVC		3 組

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel  
熱浸鍍鋅鐵  
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast  
鋁合金  
3. ST.S :Stainless Steel 304  
不銹鋼  
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic  
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重Dry weight :33800 kg				運轉重量Operating Weight :90500 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29 °C				風量 Air Volume :8800M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C				水量 Water Flow : 46140 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C				冷卻能力Cooling Capacity : Kcal/HR			
設計基準 Design Condition 13842000							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LRC-N-1600-C3					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定	蕭健明					MM	1 / 120 110·9·27
校對	李俞鴻		製圖	陳建宏		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						138-03 A60-N1600C3.DWG 31-173-9522	

