



項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件數



102-03  
B-SAS-450-C2.DWG

註:

1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作

2. 基礎台高度之平面, 水平公差為  $\pm 2\text{mm}$

3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層.

4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員.

5. (\*) 設計基礎台高度, 可依主管管徑調整高度.

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS. (SPRING MOUNTS).

2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .

3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.

4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

5. (\*) THE DESIGN OF FOUNDATION HEIGHT CAN BE ADJUSTED ACCORDING TO THE DIAMETER OF MAINPIPE.

變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LRC-N-450-C2						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蕭健明				MM	1 /100	107-01-11
校 對	潘信安		製 圖	陳彥鈞	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					31-114-0227		

C5-2-17