



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		15HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-BL	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-340	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
*	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5 B	8 支 PCS
	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	4 支 PCS
	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	4 支 PCS
	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry Weight : 4920 kg					運轉重量Operating Weight : 13740 kg					
荷重 Loading Data										
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27 °C					風量Air Volume :2800M ³ /MIN/CELL					
出水溫度Outlet Water Temp: 32 °C					水量Water Flow : 13000 LPM					
入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C					冷卻能力Cooling Capacity: 3900000Kcal/HR					
設計基準 Design Condition										
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE				
圖 名 TITLE		LRC-N-500-C2								
		外觀圖 OUTLINE VIEW								
核定							MM	1 / 70	102・10・1	
校對			製圖	陳 建 宏			圖	號	DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-123-1755				

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。