



註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與順風板面各一。

項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		20HPx6P	5 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-150BL	5 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
5	風扇	Fan	A.C.	LSF-360	5 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		20個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		10個 PCS
*	11	溫水入管 Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	20支 PCS
	12	冷水出管 Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	10支 PCS
	13	自動補給水管 Automatic Filler	NYLON	1 1/2 B	10支 PCS
	14	手動補給水管 Quick Filler	NYLON	1 1/2 B	10支 PCS
	15	溢水管 Overflow	NYLON	2 B	10支 PCS
	16	排水管 Drain	ST.S	2 B	10支 PCS

UNIT : 1 SET

- Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.
註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight :21200 kg				運轉重量Operating Weight : 56200 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 27℃				風量 Air Volume :4000M ³ /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 45500 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity:1365000Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日 期	變 更	核 對	核 准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LRC-N-700-C5					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核 定						MM	1 / 180 102・10・1
校 對				製 圖	陳 建 宏	圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						31-123-1808	