



項	名	稱	件	號	重	量	材	質	尺	寸	件數



A-A SECTION S=1/30

- 註: 1. 本基礎台及尺寸, 僅供客戶固定基礎螺栓施作參考。  
 2. 基礎台高度之平面, 水平公差為  $\pm 2\text{mm}$   
 3. 基礎台高度不包含保溫層及防水層。  
 4. 若需安裝避震器及防震鐵架, 基礎施作注意事項, 請洽本公司業務人員。

REMARK:

1. THIS FOUNDATION DRAWING IS FOR REFERENCE TO POSITION THE ANCHOR BOLTS WITHOUT ISOLATORS (SPRING MOUNTS).  
 2. THE LEVEL TOLERANCE OF FOUNDATION IS  $\pm 2\text{mm}$ .  
 3. THE HEIGHT OF FOUNDATION EXCLUDES THERMAL ISOLATOR AND WATER PROOF.  
 4. THIS DRAWING IS FOR NON-ISOLATOR TYPE FOUNDATION, FOR ISOLATOR TYPE FOUNDATION, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SALES ENGINEER FOR DETAILS.

變更號碼	日 期	變 更	校 對	核 准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LUC-1030C						
	基礎圖 FOUNDATION						
核 定	蕭 健 明			陳 佑 宏	MM	1 / 60	102. 07. 26
校 對	潘 信 豪		製 圖	吳 建 志	圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-114-10108		

101-07  
B-LUC1030C.DWG

F6-10-15-1