



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q,ty
1	馬達	Fan Motor		3HPx8P	1個 PCS
2	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		1組 SET
3	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		1組 SET
4	風扇	Fan	A.C	LSF-150	1組 SET
5	風胴	Fan Stack	F.R.P		1組 PET
6	本體	Casing	F.R.P		1組 PET
7	水盤	Water Basin	F.R.P		1組 PET
8	散熱片	Filling	P.V.C		1組 PET
9	順風板	Inlet Louver	P.V.C		1組 PET
10	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	5B	1支 PCS
11	冷水出管	Outlet Pipe Connection	P.V.C	5B	1支 PCS
12	自,手動補給水管	Auto,Quick Filler	H.D.G.S	1B	1支 PCS
13	溢水管	Overflow	NYLON	2B	1支 PCS
14	排水管	Drain	ST.S	2B	1支 PCS
15	中間腳	Casing Support	H.D.G.S		1支 PCS
16	階梯	Ladder	H.D.G.S		1組 SET
17	消音毯	Silencer Mat	Nylon		1組 SET
18	擋水器	Eliminator	P.V.C		1組 SET

UNIT:1SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

冷卻塔空重 Dry Weight:		850 kg		運轉重量 Operating Weight		2230 kg	
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27°C				風量 Air Volume : 900 M ³ /MIN			
出水溫度 Outlet Water Temp: 32°C				水量 Water Flow : 1625 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp : 37°C				冷卻能力 Cooling Capacity:487500Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LDC-N-125					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定						MM	1 / 30 104•01•08
校對				製圖 李 忠 霖		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.							