



| 項 | 名 | 稱 | 材 質 | 尺 寸 | 件數 |
|----|-------------|------------------------|---------|---------------|------------|
| | Description | | M.T | Specification | Q,ty |
| 1 | 馬達 | Fan Motor | | 3HPx8P | 4 個 PCS |
| 2 | 馬達架 | Motor Frame | H.D.G.S | | 4 組 SET |
| 3 | 出風口網 | Fan Guard | H.D.G.S | | 4 組 SET |
| 4 | 風扇 | Fan | A.C | LSF-150 | 4 組 SET |
| 5 | 風胴 | Fan Stack | F.R.P | | 4 組 SET |
| 6 | 本體 | Casing | F.R.P | | 1 組 SET |
| 7 | 水盤 | Water Basin | F.R.P | | 1 組 SET |
| 8 | 散熱片 | Filling | P.V.C | | 4 組 SET |
| 9 | 順風板 | Inlet Louver | P.V.C | | 1 組 SET |
| 10 | 溫水入管 | Inlet Pipe Connection | H.D.G.S | 5B | 4 支 PCS |
| 11 | 冷水出管 | Outlet Pipe Connection | P.V.C | 5B | 4 支 PCS |
| 12 | 自,手動補給水管 | Auto,Quick Filler | H.D.G.S | 1B | 4 支 PCS |
| 13 | 溢水管 | Overflow | NYLON | 2B | 4 支 PCS |
| 14 | 排水管 | Drain | ST.S | 2B | 4 支 PCS |
| 15 | 中間腳 | Casing Support | H.D.G.S | | 1 組 SET |
| 16 | 階梯 | Ladder | H.D.G.S | | 4 組 SET |
| 17 | 消音毯 | Silencer Mat | Nylon | | 4 組 SET |
| 18 | 擋水器 | Eliminator | P.V.C | | 4 組 SET |

UNIT:1SET

- Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel
熱浸鍍鋅鐵
2. A.C. :Aluminum Alloy Cast
鋁合金
3. ST.S :Stainless Steel 304
不銹鋼
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic
玻璃纖維強化塑膠

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|-----|----|-------------|--------|-----------|
| 冷卻塔空重 Dry Weight: 3160 kg | | 運轉重量 Operating Weight: 8680 kg | | | | | |
| 荷重 Loading Data | | | | | | | |
| 外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp: 27℃ | | 風量 Air Volume : 900 M ³ /MIN/CELL | | | | | |
| 出水溫度 Outlet Water Temp: 32℃ | | 水量 Water Flow : 6500 LPM | | | | | |
| 入水溫度 Inlet Water Temp : 37℃ | | 冷卻能力 Cooling Capacity:1950000Kcal/HR | | | | | |
| 設計基準 Design Condition | | | | | | | |
| 變更號碼 | 日期 | 變更 | 核對 | 核准 | 記 事 NOTE | | |
| 圖 名 TITLE | LDC-N-125-C4 | | | | | | |
| | 外觀圖 OUTLINE VIEW | | | | | | |
| 核定 | | | | | MM | 1 / 60 | 104•01•08 |
| 校對 | | 製圖 | 李忠霖 | | 圖 號 DWG NO. | | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | | | |