



	項	名	稱	材 質	尺	寸	件數
		Description		M.T	Specification		Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		40HPx6P		4 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		VBA-300		4 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S			4 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S			4 組 SET
	5	風扇	Fan	AL	LHF-430		4 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.			4 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.			16 個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.			4 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S			2 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.			8 個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B		16 支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B		8 支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B		8 支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B		8 支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B		8 支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B		8 支 PCS
UNIT : 1 SET							
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵							
2. AL :Aluminum Alloy 鋁合金							
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼							
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠							
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.							
註：溫水入管由客戶提供							
冷卻塔空重Dry weight :22600 kg				運轉重量Operating Weight : 61000 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29℃				風量 Air Volume :5775M ³ /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 41192 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity :12357600Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE		
圖 名 TITLE	LCTR-1105C-C4						
	外觀圖 OUTLINE VIEW						
核定					MM	1 /180	114• 6 • 17
校對		製圖			圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.					91-173-9217		