



註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。

136-05
O-TR1016C-C4.DWG

| 項 | 名 | 稱 | 材 質 | 尺 寸 | 件數 |
|----|-------------|-----------------------------|---------|---------------|------------|
| | Description | | M.T | Specification | Q'ty |
| 1 | 馬達 | Fan Motor | | 7 1/2HPX4P | 4 個 PCS |
| 2 | 減速機 | Belt Reducer | | HBA-055A-RH | 4 座 SET |
| 3 | 馬達架 | Motor Frame | H.D.G.S | | 4 組 SET |
| 4 | 出風口網 | Fan Guard | H.D.G.S | | 4 組 SET |
| 5 | 風扇 | Fan | AL | LSF-170 | 4 組 SET |
| 6 | 散熱片 | Filling | P.V.C. | | 4 組 SET |
| 7 | 散水箱 | Distribution Box | F.R.P. | | 8 個 PCS |
| 8 | 風洞 | Fan Stack | F.R.P. | | 4 組 SET |
| 9 | 階梯 | Ladder | H.D.G.S | | 2 組 SET |
| 10 | 水槽 | Water Sump | F.R.P. | | 4 個 PCS |
| * | 11 | 溫水入管 Inlet Pipe Connection | H.D.G.S | 5 B | 8 支 PCS |
| | 12 | 冷水出管 Outlet Pipe Connection | H.D.G.S | 6 B | 4 支 PCS |
| | 13 | 自動補給水管 Automatic Filler | NYLON | 1 B | 4 支 PCS |
| | 14 | 手動補給水管 Quick Filler | NYLON | 1 B | 4 支 PCS |
| | 15 | 溢水管 Overflow | NYLON | 2 B | 4 支 PCS |
| | 16 | 排水管 Drain | ST.S | 2 B | 4 支 PCS |

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

| | | | | | | |
|--|------------------|--|----|----|-------------|---------------------|
| 冷卻塔空重 Dry weight : 3580 kg | | 運轉重量 Operating Weight : 10380 kg | | | | |
| 荷重 Loading Data | | | | | | |
| 外氣濕球溫度 Ambient Wetbulb Temp : 29 °C | | 風量 Air Volume: 1060 M ³ /MIN/CELL | | | | |
| 出水溫度 Outlet Water Temp: 32 °C | | 水量 Water Flow: 6112 I/MIN | | | | |
| 入水溫度 Inlet Water Temp: 37 °C | | 冷卻能力 Cooling Capacity : 1833600 Kcal/HR | | | | |
| 設計基準 Design Condition | | | | | | |
| 變更號碼 | 日期 | 變更 | 核對 | 核准 | 記 事 NOTE | |
| 圖 名 TITLE | LCTR-1016C-C4 | | | | | |
| | 外觀圖 OUTLINE VIEW | | | | | |
| 核 定 | | | | | MM | 1 / 80 114 • 6 • 17 |
| 校 對 | | 製 圖 | | | 圖 號 DWG NO. | |
| 良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD. | | | | | 91-173-9147 | |