



項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
	Description		M.T	Specification	Q'ty
1	馬達	Fan Motor		30HPx6P	2 個 PCS
2	減速機	Belt Reducer		VBA-220-BL	2 座 SET
3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		2 組 SET
4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		2 組 SET
5	風扇	Fan	AL	LHF-430	2 組 SET
6	散熱片	Filling	P.V.C.		2 組 SET
7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		8 個 PCS
8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		2 組 SET
9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
10	水槽	Water Sump	F.R.P.		4 個 PCS
*	11 溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	6 B	8 支 PCS
	12 冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	4 支 PCS
	13 自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	14 手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	4 支 PCS
	15 溢水管	Overflow	NYLON	2 B	4 支 PCS
	16 排水管	Drain	ST.S	2 B	4 支 PCS

UNIT : 1 SET

Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel

熱浸鍍鋅鐵

2. AL :Aluminum Alloy

鋁合金

3. ST.S :Stainless Steel 304

不銹鋼

4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic

玻璃纖維強化塑膠

Remark : (\*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.

註：溫水入管由客戶提供

冷卻塔空重Dry weight : 9600 kg				運轉重量Operating Weight : 25400 kg			
荷重 Loading Data							
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp: 29℃				風量 Air Volume :4430M <sup>3</sup> /MIN/CELL			
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 15104 LPM			
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity : 4531200Kcal/HR			
設計基準 Design Condition							
變更號碼		日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE		LCTR-1077C-C2					
		外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定						MM	1 / 100 114 • 6 • 17
校對				製 圖		圖 號 DWG NO.	
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.						91-173-9200	

註：1.兩組階梯之標準安裝需位於外側浪板面與入風口面各一。