



	項	名	稱	材 質	尺 寸	件數
		Description		M.T	Specification	Q'ty
	1	馬達	Fan Motor		40HPx6P	5 個 PCS
	2	減速機	Belt Reducer		VBA-300	5 座 SET
	3	馬達架	Motor Frame	H.D.G.S		5 組 SET
	4	出風口網	Fan Guard	H.D.G.S		5 組 SET
	5	風扇	Fan	AL	LHF-430	5 組 SET
	6	散熱片	Filling	P.V.C.		5 組 SET
	7	散水箱	Distribution Box	F.R.P.		20個 PCS
	8	風洞	Fan Stack	F.R.P.		5 組 SET
	9	階梯	Ladder	H.D.G.S		2 組 SET
	10	水槽	Water Sump	F.R.P.		10個 PCS
*	11	溫水入管	Inlet Pipe Connection	H.D.G.S	8 B	20支 PCS
	12	冷水出管	Outlet Pipe Connection	H.D.G.S	10 B	10支 PCS
	13	自動補給水管	Automatic Filler	NYLON	2 B	10支 PCS
	14	手動補給水管	Quick Filler	NYLON	2 B	10支 PCS
	15	溢水管	Overflow	NYLON	2 B	10支 PCS
	16	排水管	Drain	ST.S	2 B	10支 PCS
UNIT : 1 SET						
Abbrev. : 1. H.D.G.S.:Hot Dip Galvanized Steel 熱浸鍍鋅鐵						
2. AL :Aluminum Alloy 鋁合金						
3. ST.S :Stainless Steel 304 不銹鋼						
4. F.R.P. :Fiberglass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠						
Remark : (*)Inlet Pipe Connection to be Supplied by Customer.						
註：溫水入管由客戶提供						
冷卻塔空重Dry weight :28200 kg				運轉重量Operating Weight : 76200 kg		
荷重 Loading Data						
外氣濕球溫度Ambient Wetbulb Temp : 29℃				風量 Air Volume :5775M ³ /MIN/CELL		
出水溫度Outlet Water Temp: 32℃				水量 Water Flow : 51490 LPM		
入水溫度 Inlet Water Temp: 37℃				冷卻能力Cooling Capacity :15447000Kcal/HR		
設計基準 Design Condition						
變更號碼	日期	變更	核對	核准	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LCTR-1105C-C5					
	外觀圖 OUTLINE VIEW					
核定				MM	1 /200	114• 6 • 17
校對		製圖		圖 號 DWG NO.		
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				91-173-9218		