



47-07
O-BC50.DWG

排水管	Drain	50A(2 B)	溢水管	Over Flow	25A(1 B)
冷水出管	Outlet	80A(3 B)	手動給水管	Quick Filler	20A(3/4B)
溫水入管	Inlet	80A(3 B)	自動給水管	Automatic Filler	20A(3/4B)
配管 Pipe Connections					
冷卻塔空重	Dry Weight	155kgs	運轉時全重	Operating Weight	752kgs
荷重 Loading Data					
外氣溼球溫度	Ambient Wetbulb	27°C	風量	Air Volume	330 M ³ /MIN
出水溫度	Outlet Water Temp	32°C	水量	Water Flow	650 L /MIN
入水溫度	Inlet Water Temp	37°C	冷卻能力	Cooling Capacity	KCAL/HR
設計基準 Design Condition 195000					
變更號碼	日期	變更者	核准者	記 事 NOTE	
圖 名 TITLE	LBC-50				
	冷卻塔組合圖 Cooling Tower Ass'y Drawing				
核定		設計		MM	1 / 25
校對		製圖	陳祐宇	圖 號	113・01・11
良機實業股份有限公司 LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.				11-973-1572	