



項	名	稱	材質	規範	件數
Item	Description		M.T	Specification	Qt'y
1	馬達	Fan Motor		15HP*6P	1 個/pcs
2	減速機	Belt Reducer		VBA-110-B	1 座/set
3	馬達架	Motor Frame Ass'y	HDGS		1 座/set
4	風扇	Fan	A.C	LSF-300	1 組/set
5	出風口網	Fan Guard	HDGS		1 組/set
6	本體	Casing	F.R.P		12 片/pcs
7	檢點窗	Hand Hole	E.V.A		1 個/pcs
8	噴頭	Sprinkler Head	A.C	LSH-250	1 座/set
9	噴水管	Sprinkler Pipe	P.V.C		8 支/pcs
10	擋水器	Eliminator	F.R.P		8 片/pcs
11	分管吊具	Tension Device	HDGS		1 組/set
12	中心管	Stand Pipe	P.V.C		1 支/set
13	散熱材	Filling	P.V.C		1 組/set
14	中心管束	Stopper or Column	HDGS		1 組/set
15	散熱材支持架	Filling Supportor	HDGS		1 組/set
16	中間腳	Casing Supportor	HDGS		6 支/pcs
17	入風口網	Inlet Louver	P.V.C		1 組/set
18	鐵腳	Frame Ass'y	HDGS		1 組/set
19	水盤	Water Basin	F.R.P		12 片/pcs
20	水槽	Water Sump	F.R.P		1 個/pcs
21	扶梯	Ladder	HDGS		1 座/set
22	濾水網	Strainer	ST.S		1 個/pcs
23					/
24	水盤支助架	Basin Supportor	HDGS		12 支/pcs

排水管	Drain	50 A(2 B)	溢水管	Over Flow	100 A(4 B)
冷水出管	Outlet	250 A(10 B)	手動給水管	Quick Filler	50A(2B)
溫水入管	Inlet	250 A(10 B)	自動給水管	Automatic filler	50A(2B)
配管			Pipe Connections		
冷卻塔空重			Dry Weight		
2,428kgs			運轉時全重		
Operating Weight			8177 kgs		
荷重			Loading Data		
外氣濕球溫度			Ambient Wetbulb		
27°C			風量		
Air Volume			2,600 M ³ /MIN		
出水溫度			Outlet Water Temp		
32°C			水量		
Water Flow			6,500 L /MIN		
入水溫度			Inlet Water Temp		
37°C			冷卻能力		
Cooling Capacity			KCAL/HR		
設計基準			Design Condition		
1,950,000			變更號碼		
日期			變更者		
核准者			記 事		
NOTE			圖 名		
LBC-500			冷卻塔組合圖		
Cooling Tower Ass'y Drawing			核 定		
蕭健明			設計		
校 對			製 圖		
陳立哲			圖 號		
DWG NO.			良機實業股份有限公司		
LIANG CHI INDUSTRY CO., LTD.			11-123-0795		